# 維持管理記録票



2025 年 8 月分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 5,241.99 t

| | | | |
|---|---|---|---|
| 燃焼ガス温度*1 | | 1号炉 | 2号炉 |
| | 測定位置 | 炉内上部(炉出口) | 炉内上部(炉出口) |
| | 測定月日 | 4 日 ～ 31 日 | 1 日 ～ 6 日 |
| | | 日 ～ | 21 日 ～ 31 |
| | 測定結果 | (平均値) 914 ℃ | (平均値) 912 ℃ |
| | 基準値 | ≧800℃ | ≧800℃ |
| 集塵器入口温度*1 | | 1号炉 | 2号炉 |
| | 測定位置 | ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口部 | ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口部 |
| | 測定月日 | 4 日 ～ 31 日 | 1 日 ～ 6 日 |
| | | 日 ～ 日 | 21 日 ～ 31 日 |
| | 測定結果 | (平均値) 165 ℃ | (平均値) 162 ℃ |
| | 基準値 | おおむね200℃以下 | おおむね200℃以下 |
| 一酸化炭素濃度*1 | | 1号炉 | 2号炉 |
| | 測定位置 | 煙突入口部 | 煙突入口部 |
| | 測定月日 | 4 日 ～ 31 日 | 1 日 ～ 6 日 |
| | | 日 ～ 日 | 21 日 ～ 31 日 |
| | 測定結果 | (平均値) 6 ppm | (平均値) 3 ppm |
| | 基準値 | ≦100ppm | ≦100ppm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ばいじんの除去*2 | | ガス冷却塔 | バグフィルター | 触媒反応塔 |
| | 1号炉 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 2号炉 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | | 1号炉 | | 2号炉 | |
| | 排ガス採取位置 | 煙突測定ステージ部 | | 煙突測定ステージ部 | |
| | 測定年月日 | 月 日 | | 月 日 | |
| | 報告年月日 | 月 日 | | 月 日 | |
| | 測定結果 | ng-TEQ/㎥N | | ng-TEQ/㎥N | |
| | 基準値 | ng-TEQ/㎥N | | ng-TEQ/㎥N | |
| ばい煙濃度 | 1号炉 | 硫黄酸化物 | ばいじん | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
| | 排ガス採取位置 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 |
| | 測定月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 報告月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 測定結果 | ㎥N/h | g/㎥N | mg/㎥N | ppm |
| | 基準値 | ㎥N/h | g/㎥N | mg/㎥N | ppm |
| | 2号炉 | 硫黄酸化物 | ばいじん | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
| | 排ガス採取位置 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 | 煙突測定ステージ部 |
| | 測定月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 報告月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | 測定結果 | ㎥N/h | g/㎥N | mg/㎥N | ppm |
| | 基準値 | ㎥N/h | g/㎥N | mg/㎥N | ppm |

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ　2025年8月



| 家庭系ごみ | 事業系ごみ | 公共系ごみ | 計 |
|---|---|---|---|
| 2,924.83 | 1,496.31 | 7.38 | 4,428.52 |

単位：t

## 2. 運転データ

| | 焼却量 | | 燃焼ガス温度 | | 集塵器入口温度 | | 一酸化炭素濃度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 |
| | t | t | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ppm | ppm |
| | 123t | | ≧800℃ | | おおむね200℃以下 | | ≦100ppm | |
| 1 | | 109.69 | | 921 | | 170 | | 4 |
| 2 | | 114.75 | | 914 | | 170 | | 4 |
| 3 | 30.55 | 112.17 | | 921 | | 168 | | 4 |
| 4 | 110.15 | 105.08 | 912 | 915 | 160 | 160 | 7 | 3 |
| 5 | 109.02 | 106.82 | 908 | 908 | 160 | 160 | 6 | 3 |
| 6 | 112.21 | 109.66 | 910 | 913 | 160 | 160 | 6 | 3 |
| 7 | 107.58 | 56.24 | 912 | | 164 | | 7 | |
| 8 | 115.05 | | 910 | | 170 | | 6 | |
| 9 | 115.43 | | 917 | | 170 | | 6 | |
| 10 | 115.20 | | 921 | | 170 | | 6 | |
| 11 | 117.82 | | 918 | | 170 | | 6 | |
| 12 | 119.84 | | 913 | | 170 | | 6 | |
| 13 | 122.75 | | 913 | | 170 | | 5 | |
| 14 | 122.52 | | 917 | | 170 | | 5 | |
| 15 | 118.00 | | 918 | | 170 | | 5 | |
| 16 | 122.80 | | 914 | | 170 | | 5 | |
| 17 | 118.40 | | 926 | | 170 | | 6 | |
| 18 | 120.13 | | 921 | | 170 | | 6 | |
| 19 | 117.76 | | 913 | | 170 | | 6 | |
| 20 | 122.37 | 22.93 | 909 | | 169 | | 5 | |
| 21 | 120.40 | 119.99 | 907 | 908 | 160 | 160 | 5 | 3 |
| 22 | 115.04 | 114.91 | 910 | 907 | 160 | 160 | 5 | 3 |
| 23 | 117.29 | 115.00 | 912 | 908 | 160 | 160 | 6 | 4 |
| 24 | 115.79 | 113.03 | 918 | 914 | 160 | 160 | 5 | 3 |
| 25 | 107.93 | 108.30 | 914 | 916 | 160 | 160 | 5 | 3 |
| 26 | 115.07 | 109.70 | 912 | 918 | 160 | 160 | 5 | 2 |
| 27 | 113.23 | 111.26 | 910 | 911 | 160 | 160 | 5 | 3 |
| 28 | 112.23 | 112.08 | 913 | 912 | 160 | 160 | 6 | 3 |
| 29 | 112.61 | 107.80 | 914 | 912 | 160 | 160 | 6 | 4 |
| 30 | 113.02 | 109.54 | 908 | 902 | 160 | 160 | 6 | 4 |
| 31 | 112.68 | 110.17 | 917 | 913 | 160 | 160 | 6 | 4 |
| 合計 | 3,272.87 | 1,969.12 | | | | | | |
| 2炉合計 | | 5,241.99 | | | | | | |
| 平均 | 115.80 | 111.17 | 914 | 912 | 165 | 162 | 6 | 3 |